IDE ELECTRIC, S.L.
Laboratorio

Dirección / *Address*: C/ Leonardo Da Vinci, nº 2; 50800 Zuera (Zaragoza)
Norma de referencia / *Reference Standard*: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad/ *Activity:* **Ensayo/ *Test***
Acreditación / *Accreditation* nº: **1435/LE2674**
Fecha de entrada en vigor / *Coming into effect*: 11/02/2022

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev. /*Ed.* 5 fecha/*date* 05/06/2026)

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA / *Tests in the following area:*

Ensayos eléctricos, funcionales y seguridad / *Electrical, functional and safety tests*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	ENSAYO *TYPE OF TEST*	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*
Envolventes	Ensayos a envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Excepto: -Estabilidad térmica -Resistencia a la radiación ultravioleta (UV) -Resistencia a la corrosión *Empty enclosures tests for low-voltage switchgear and controlgear assemblies* *Except:* *-Thermal stability* *-Resistance to ultra-violet (UV) radiation* *-Resistance to corrosión*	UNE-EN IEC 62208 IEC 62208
	Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). Excepto IK00, IK01, IK02, IK03, IK04, IK05 e IK11 *Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code).* *Except IK00, IK01, IK02, IK03, IK04, IK05 e IK11*	UNE-EN 62262 IEC 62262

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es.

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: Uf15D4h461Oc7C5y5y

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	**ENSAYO** *TYPE OF TEST*	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*
	Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) Excepto: IP1X, IP2X, IPX1, IPX2, IPX9 Máximo tamaño cámara polvo:1,4 x 1 x 1 m *Degrees of protection provided by enclosures* *Except:* *IP1X, IP2X, IPX1, IPX2, IPX9* *Maximum dust chamber size: 1,4 x 1 x 1 m*	UNE-EN 60529 IEC 60529
	Ensayo niebla salina neutra (NSS) *Neutral salt spray test (NSS)*	UNE-EN ISO 9227 ISO 9227
	Ensayos hilo incandescente (GWEPT) *Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)*	UNE-EN IEC 60695-2-11 IEC 60695-2-11
Envolventes Materiales aislantes *Enclosures* *Insolating materials*	Ensayo de presión de bola (Métodos A y B) *Ball pressure test methods A and B*	UNE-EN 60695-10-2 IEC 60695-10-2