TECNOLOGIA PARA DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN, S.A.

Dirección: Avenida Punto Com, 13. Parque Tecnológico Tecnoalcalá; 28805, Alcalá de Henares (Madrid)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **560/LE936**
Fecha de entrada en vigor: 22/12/2006

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 8 fecha 23/10/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
Ensayos *in situ*	I

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA:

Verificación de equipos, componentes y recintos

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Salas limpias, techos móviles, cabinas y locales de ambiente controlado y unidades de contención de animales	Determinación de concentración y tamaño de partículas De 0,3 µm a 5 µm de tamaño de partícula, para una concentración máxima de $35 \cdot 10^7$ partículas/ m^3	UNE-EN ISO 14644-1 (sin realizar toma secuencial de muestras) Norma de correcta fabricación (GMP, Anexo 1, aptdo. 4)	I
Cabinas, techos móviles, salas limpias y/o recintos controlados y unidades de contención de animales	Determinación de flujo laminar Velocidad del aire de 0,25 m/s a 20 m/s	Método interno ITE-TDI-02 basado en UNE-EN 12469 Anexo G y Anexo H	I
Cabina de seguridad biológica, cabinas de aspiración de gases y laboratorios de seguridad biológica	Determinación de barreras Velocidad del aire de 0,25 m/s a 20m/s	Método interno ITE-TDI-02 basado en UNE-EN 12469 Anexo G y Anexo H	I
Animalarios, salas limpias y/o recintos controlados a presión positiva o negativa, techos móviles y unidades de impulsión de aire	Determinación del número de recirculaciones Velocidad del aire 0,25 m/s a 20 m/s	ITE-TDI-02 Edición 4 Método interno	I

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: gwr6N2j50n7u9a4SOS
ENAC is signatory to the Mutual Recognition Agreements established within the European co-operation for Accreditation (EA) and Global Accreditation Cooperation Incorporated (GLOBAL ACI) (see www.enac.es).

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Cabinas de seguridad biológica, animalarios, salas limpias y/o recintos controlados a presión positiva o negativa	Ensayo de diferencias de presión Rango de trabajo hasta 1000 Pa en presión diferencial	ITE-TDI-03 Edición 4 Método interno	I
Cabinas, techos móviles, animalarios, unidades de impulsión de aire, salas limpias y/o recintos controlados a presión positiva o negativa	Ensayo de estanquidad en el asentamiento del filtro	ITE-TDI-04 Edición 4 Método interno	I

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: gwr6N2j50n7u9a4SOS