TESICNOR INGENIERÍA, S.L. (Unipersonal)

Dirección/*Address*: Polígono Mocholí. C/ Río Elorz, nave 13 E y F; 31110 Noáin (Navarra)
Norma de referencia/*Reference Standard*: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad/*Activity:* **Ensayos/*Testing***
Acreditación/*Accreditation* nº: **1221/LE2354**
Fecha de entrada en vigor/*Coming into effect:* 11/11/2016

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./*Ed.* 11 fecha/*date* 30/10/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:
Facilities where the activities covered by this accreditation are performed:

	Código/*Code*
Polígono Industrial Mocholí. C/ Río Elorz, nave 13 I - J; 31110 Noáin (Navarra)	A
Ensayos "*in situ*"/ *"on site" Tests*	I

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA / *TESTS IN THE FOLLOWING AREA*:

Equipos de protección individual y colectiva/*Individual and collective protective equipment*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	ENSAYO *TYPE OF TEST*	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO *METHOD/TEST PROCEDURE*	CÓDIGO *CODE*
Alfombras eléctricas aislantes	- Inspección visual y mediciones - Ensayos eléctricos: Procedimiento de Ensayo de prueba. Ensayo alternativo en caso de alfombras aislantes para trabajos eléctricos que hayan pasado la fase de producción	UNE-EN 61111	A, I
Pértigas aislantes multifunción para maniobras eléctricas en instalaciones de alta tensión	- Ensayos eléctricos: Ensayo de corriente de fuga Ensayo de contorneo Hasta 82 kV - Verificación visual - Verificación del marcado - Duración del marcado	UNE-EN 50508	A, I

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: 31c4Vro5803H67991D
ENAC is signatory to the Mutual Recognition Agreements established within the European co-operation for Accreditation (EA) and Global Accreditation Cooperation Incorporated (GLOBAL ACI) (see www.enac.es).

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR ***PRODUCTS/MATERIALS TESTED***	**ENSAYO** ***TYPE OF TEST***	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** ***METHOD/TEST PROCEDURE***	**CÓDIGO** ***CODE***
Detectores de tensión tipo capacitivo para utilización con tensiones superiores a 1 kV en corriente alterna	- Medida de la tensión umbral: Ensayo alternativo para detectores de tensión que han finalizado la fase de fabricación. - Verificación del dispositivo de prueba - Inspección visual y de dimensiones - Duración del marcado	UNE-EN IEC 61243-1	A, I
Banquetas aislantes para trabajos eléctricos	- Verificación visual y dimensional - Ensayo de tensión de prueba	UNE 204001	A, I
Guantes de material aislante	- Ensayos dieléctricos: Ensayo de prueba en corriente alterna Ensayo individual - Marcado	UNE-EN 60903	A, I
Calzado de protección eléctrica. Calzado aislante y cubrebotas	- Ensayos eléctricos individuales	UNE-EN 50321-1	A, I
Escaleras aislantes para su uso en o cerca de instalaciones eléctricas de baja tensión	- Ensayos eléctricos	UNE-EN 50528 UNE-EN 50528:2011	A, I

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: 31c4Vro5803H67991D